



PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY
NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

ZAKŁAD HIGIENY KOMUNALNEJ
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE

24 Chocimska 00-791 Warsaw • Phone (22) 5421354; (22) 5421349 • Fax (22) 5421287 • e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

ATEST HIGIENICZNY **HK/W/0180/02/2007**
HYGIENIC CERTIFICATE **ORYGINAŁ**

Wyrób / product: **Kształtki podłączeniowe, kształtki miedziane, kształtki z brązu, zawory grzejnikowe, zawory kątowe, zawory kątowe antykamienne, kurki ogrodowe, zawory gazowe, zawory podtynkowe**

Zawierający / containing: mosiądze CuZn39Pb2, CuZn39Pb3, ADZ-P, ADZ-T; stal ST-2K40, zamak, NBR, EPDM, ABS

Przeznaczony do / destined: montażu w instalacjach służących do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia i ciepłej wody użytkowej oraz instalacjach grzewczych, klimatyzacyjnych, powietrznych, gazowych i olejowych

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Kształtek z brązu nie należy stosować w instalacjach służących do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia.

Wytwórca / producer: VALVULAS ARCO s.l.
46134 Foios (Valencia)
Avda. Del Cid, 8, Hiszpania

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:
ARKA R. Witkowski, T. Pawłowski, J. Gronek, A. Pawłowski S.J.
76-004 Sianów
ul. Ogrodowa 5



Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2012-03-22 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

*The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation.
The certificate loses its validity after 2012-03-22
or in the case of changes in composition or in technology of production.*

Data wydania atestu higienicznego: 22 marca 2007

The date of issue of the certificate: 22nd March 2007

Kierownik
Zakładu Higieny Komunalnej

Dr Janusz Świętczak
Dr Janusz Świętczak

pis. 7. Podpis